

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA

Aðalstræti 21-23, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is

Bolungarvík 24. júlí 2017

Hreppsnefnd Kaldrananeshrepps
Finnur Ólafsson
Hollstsgötu
520 Drangsnæs

Vatnssýni Drangsnæs

Sýni af neysluvatni Drangsnæsinga var tekið til rannsókna þann 19. júlí síðastliðinn úr krana í Sundlauginni.

Sýnið reyndist ekki í lagi og **stóðst ekki gæðakröfur** skv. reglugerð nr. 536/01. vegna kólí og saurkólí gerla.

Meðfylgjandi er úrdráttur úr neysluvatnsreglugerð, þar sem skýrð eru viðbrögð við ónothæfu neysluvatni. Neysluvatnsmál Drangsnæsinga hafa undanfarin ár verið að mestu í lagi en komið hafa upp frávik þar sem gerlar hafa mælst í vatninu. Vatnssýnataka verður endurtekin í vikunni.

Mjög mikilvægt er að innra eftirlit vatnsveitunnar sé alltaf virkt.

Með kveðju,



Anton Helgason
Heilbrigðisfulltrúi



Tilkynning til íbúa Drangsnesinga

Við könnun á neysluvatni þann 19. júlí fundust saurgerlar (*E.coli*) í neysluvatninu. Sem varúðarráðstöfun er fólki ráðlagt að sjóða drykkjarvatnið.

f.h. heilbrigðisnefndar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anton Helgason', is written above a horizontal line.

Anton Helgason
heilbrigðisfulltrúi